



Stargard 30.08.2017 r.

**Wykonawcy uczestniczący  
w postępowaniu**

**Znak sprawy: OSiR/7/17**

**Dotyczy: pytań do siwz w postępowaniu na: „Przebudowę i rozbudowę Plywalni Miejskiej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stargardzie”**

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące treści siwz. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający bierze pod uwagę możliwość zastosowania lamp UV niskiego ciśnienia o takiej samej skuteczności dezynfekcyjnej co lampy średniego ciśnienia i o takiej samej skuteczności rozbijania chloramin przy dawce 600J/m<sup>2</sup> ?

**Odpowiedź 1**

Zamawiający nie bierze pod uwagę zastosowania lamp niskociśnieniowych.

Z poważaniem

**PREZES ZARZĄDU**  
Dyrektor Naczelny  
OSiR Stargard sp. z o.o.  
*Beata Radziszewska*